



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ

## CENTRAL DE LAUDOS E ALVARÁS

Nº da Solicitação: 115/2022

## IDENTIFICAÇÃO

Nome/Razão Social: MEDICTEAM CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA EIRELI

Telefone: (44) 3017-5823

CPF/CNPJ: 40.932.868/0001-44

Endereço: AVENIDA HORÁCIO RACCANELLO FILHO,ADVOGADO, 5550

Complemento: LOJA 01, QUADRA 51-A/10

Bairro: ZONA 01

CEP: 87020035

Cadastro Imobiliário 1179201

Zona: 01 Quadra: 051A Lote: 008

Zoneamento/Eixo: ZE1B /

Área Construída: 486m<sup>2</sup> Área de pátio: 0m<sup>2</sup>

Secretaria: POSTURA	Situação do Laudo:	LIBERADO PROVISÓRIO - Válido até: 21/10/2022	Data do Parecer:	20/07/2022
---------------------	--------------------	--	------------------	------------

## OBSERVAÇÕES

Data: 20/07/2022 14:17:50

PROTOCOLO SEI Nº 39690/2022 - TRAMITANDO

Data: 20/07/2022 14:17:08

NOTIFICAÇÃO/AUTO DE INFRAÇÃO Nº 31578/2022 EDIFICAÇÃO SEM A DEVIDA ACESSIBILIDADE: A PORTA NÃO APRESENTA PUXADOR HORIZONTAL - (ITEM 6.11.2.7 - NBR 9050:2020); NÃO POSSUI BARRAS DE APOIO PRÓXIMO AO VASO SANITÁRIO - 2 (DUAS) NA HORIZONTAL E 1 (UMA) NA VERTICAL - (ITEM 7.7.2.2 - NBR 9050:2015); ALTURA DO LAVATÓRIO EM DESACORDO COM OS PADRÕES - 0.78 M (METROS) A 0,80 M (METROS) - (ITEM 7.8 - NBR 9050:2020); NÃO POSSUI ALARME DE EMERGÊNCIA PRÓXIMO AO VASO SANITÁRIO - (ITEM 5.6.4.1 - NBR 9050:2020); NÃO POSSUI ÁREA DE TRANSFERÊNCIA LATERAL (0,80M X 1,20M) - (ITEM 7.7.1 - NBR 9050:2020); - LAVATÓRIO SEM BARRAS DE APOIO - (ITEM 7.8.1 - NBR 9050:2020).